

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

OBIEKT: **HALA SPORTOWO – WIDOWISKOWA 15 x 40 m**

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

GENERALNY PROJEKTANT: **mp project mirosław pacek**
30-149 Kraków, ul. Balicka 134
tel. (012) 661 82 35, fax. (012) 661 82 36
e-mail1: biuro@mpproject.pl
e-mail2: a.dylewska@mpproject.pl

AUTOR PROJEKTU: **arch. GRZEGORZ MIĄSKO**

BRANŻA: **OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

AUTOR
PROJEKTU GOTOWEGO: **arch. GRZEGORZ MIĄSKO**
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej nr 128/99

SPRAWDZAJĄCY
PROJEKTU GOTOWEGO: **inż. TADEUSZ KIEŁB**
Rzecznik do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
Upr. KG PSP nr 143/93

OPRACOWANIE
(ADAPTACJA):

SPRAWDZAJĄCY
(ADAPTACJA):

DATA OPRACOWANIA
PROJEKTU GOTOWEGO: **Kraków, sierpień 2010**

DATA ADAPTACJI:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ

| | |
|---|----|
| Wykaz zastosowanych przepisów, norm i literatury specjalistycznej. | 3 |
| Zakres opracowania. | 5 |
| Podstawowe dane o obiekcie. | 5 |
| Zestawienie powierzchni. | 6 |
| Wysokość budynku. | 6 |
| Parametry występujących substancji palnych. | 6 |
| Gęstość obciążenia ogniowego. | 6 |
| Kategoria zagrożenia ludzi. | 6 |
| Przewidywana ilość osób. | 6 |
| Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń. | 7 |
| Podział obiektu na strefy pożarowe. | 7 |
| Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. | 7 |
| Wymagania dla elementów oddzielen przeciwpożarowych między strefami pożarowymi. | 7 |
| Wymagania dla elementów wydzieleń przeciwpożarowych w II strefie pożarowej. | 8 |
| Odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia dla elementów budowlanych. | 8 |
| Wymagania dla wystroju wnętrz. | 9 |
| Warunki ewakuacji. | 9 |
| Ustalenie długości przejść i dojść ewakuacyjnych. | 9 |
| Wymagania dla dróg ewakuacyjnych. | 10 |
| Instalacje użytkowe. | 10 |
| Oświetlenie awaryjne i oznakowanie na potrzeby ewakuacji. | 10 |
| Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. | 11 |
| Zabezpieczenie przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. | 11 |
| Zabezpieczenie przepustów instalacyjnych przechodzących przez ściany zewnętrzne | 11 |
| Ochrona odgromowa. | 11 |
| Techniczne środki zabezpieczeń przeciwpożarowych. | 11 |
| Podręczny sprzęt gaśniczy. | 11 |
| Wewnętrzna instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. | 12 |
| Ochrona przed zadymieniem. | 12 |
| Wytyczne do adaptacji projektu gotowego dla konkretnej lokalizacji. | 12 |
| Odległości od obiektów sąsiednich wymagane ze względu na ochronę przeciwpożarową. | 12 |
| Drogi pożarowe. | 12 |
| Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru. | 13 |
| Uwagi końcowe. | 13 |

Wykaz zastosowanych przepisów, norm i literatury specjalistycznej.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 106, poz.1126, z późniejszymi zmianami),
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 81, poz.351 z późniejszymi zmianami),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 roku Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami),
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz.719),
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz.1030),
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U. Nr 55, poz.362),
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 121, poz.1137 z późniejszymi zmianami),
8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679, z późniejszymi zmianami),
9. PN-B-02852. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstość obciążenia ogniowego i wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru,
10. PN-EN 671-1:2002. Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1: Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym,
11. PN-EN 671-2:2002. Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 2: Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym,
12. PN-EN 671-2:2002/A1:2005. Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 2: Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym (Zmiana A1),
13. PN-86/E-05003/01, 03, 04. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych,
14. PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002, 61024-1-1:2001/Ap1:2002, 61024-1-2:2002. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
15. PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa,
16. PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja,
17. PN-92/N-01256/05. Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych,
18. PN-91/E-05009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
19. PN-B-02877-4. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania,
20. PN-M-51540. Ochrona przeciwpożarowa. Urządzenia tryskaczowe. Zasady projektowania i instalowania oraz odbioru i eksploatacji,

-
21. *PN-90/B-02851. Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania odporności ogniowej elementów budynków,*
 22. *PN-84/E-02033. Oświetlanie wnętrz światłem elektrycznym,*
 23. *PN-EN 12464-1:2004 Oświetlanie miejsc pracy. Część 1 – Miejsca pracy we wnętrzach,*
 24. *PN-92/E-05009/03. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk,*
 25. *PN-92/E-05009/41. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa,*
 26. *PN-93/E-05009/53. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego,*
 27. *PN-92/E-05009/56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje bezpieczeństwa,*
 28. *PN-91/E-05009/482. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ocena przeciwpożarowa,*
 29. *PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa,*
 30. *PN-EN 60598-2-22. Oprawy oświetleniowe (awaryjne),*
 31. *PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,*
 32. *PN-ISO-8426-6. Ochrona przeciwpożarowa. Ewakuacja i środki ewakuacji,*
 33. *PN-82/B-02857. Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpowarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne,*
 34. *PN-B-02863 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Pompownie pożarowe,*
 35. *Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej. CNBOP Warszawa 1994 rok.*
 36. *Marian Skażnik, Metody ograniczania zagrożeń powodowanych przez dymy i gazy pożarowe. MERCOR Gdańsk, EKO-POŻ Katowice, 1999,*
 37. *Bogdan Mizieliński. Systemy oddymiania budynków. Wentylacja. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.*

Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zabezpieczenie przeciwpożarowe dla projektu budowlanego, gotowego hali sportowo – widowiskowej.

Opracowanie obejmuje podstawowe dane określone w § 5 ust. 1 rozporządzenia MSWiA [7] niezbędne do uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Budynek hali sportowo-widowiskowej i urządzenia z nim związane zaprojektowane są w sposób zapewniający w razie pożaru:

- nośność konstrukcji przez założony czas,
- ewakuację ludzi,
- prowadzenie akcji ratowniczej oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru w projektowanym obiekcie i na sąsiednie obiekty.

W opisie określone są niezbędne wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla projektowanych rozwiązań budowlano – instalacyjnych hali uwzględniające specjalne i techniczne środki zabezpieczeń, czynne i bierne.

Podstawowe dane o obiekcie.

Budynek sportowo – widowiskowy projektowany jest jako obiekt wolnostojący.

Budynek podzielony jest na dwie części:

- hala sportowo – widowiskowa jedno kondygnacyjna,
- dwu- i trzykondygnacyjne zaplecze socjalne, magazynowe i techniczne, nad którym znajdować się będzie widownia.

W hali sportowo – widowiskowej odbywać się mogą zawody i ćwiczenia sportowe, oraz spotkania i widowiska.

Widownia przeznaczona jest do przebywania widzów. Zaprojektowana jest z pochyloną podłogą schodową, z rozmieszczonymi na niej miejscami siedzącymi.

W pomieszczeniu magazynowym przechowywany będzie sprzęt sportowy, który stanowi produkty palne.

W części zaplecza mieszczą się funkcje socjalne: szatnie, umywalnie, toalety oraz pomieszczenie 1-szej pomocy.

Pomieszczeniach techniczne stanowią kotłownia oraz centrala wentylacyjna.

W części zaplecza znajdować się będą następujące pomieszczenia:

- socjalne:
 1. pokój trenera,
 2. pokój 1 – szej pomocy,
 3. szatnie męska i damska,
 4. umywalnie męska i damska,
 5. toalety męska i damska,
 6. toaleta dla niepełnosprawnych,
- widowiskowe:
 7. widownia na 124 osób,
- techniczno-technologiczne:
 8. pomieszczenie gospodarcze,

- 9. pomieszczenie kotłowni,
- 10. pomieszczenie techniczne (wentylatornia),
- magazynowe:
- 11. magazyn sprzętu sportowego.

Zestawienie powierzchni.

Dane liczbowe powierzchni całości obiektu podano w opisie branży architektonicznej.

| Kondygnacja | Powierzchnia użytkowa część sportowo – widowiskowa (m ²) | Powierzchnia użytkowa część zaplecza (m ²) |
|--|--|---|
| PARTER (hala, pomieszczenia socjalne, magazyn, pomieszczenie techniczne) | 448,77 | 119,52 |
| I PIĘTRO (hall, pomieszczenie techniczne) | | 42,99 |
| II PIĘTRO (hall, widownia) | 101,65 | 30,79 |
| RAZEM | 550,42 | 193,30 |

Wysokość budynku.

Wysokość hali magazynowej wynosi 9,60 m mierzona od poziomu terenu wokół budynku do kalenicy dachu.

W celu określenia wymagań technicznych i użytkowych obiekt zgodnie z § 8 rozporządzenia MI [3] kwalifikuje się do budynków niskich (N).

Parametry występujących substancji palnych.

W budynku nie będą przechowywane materiały stałe palne niebezpieczne pożarowo w rozumieniu przepisu w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Gęstość obciążenia ogniowego.

Przewidywana wielkość obciążenia ogniowego – $Q_d < 400 \text{ MJ/m}^2$.

Kategoria zagrożenia ludzi.

Funkcja projektowanego obiektu powoduje, że zalicza się on do kategorii zagrożenia ludzi:

dla sali sportowo – widowiskowej i widowni – **ZL I,**
dla pomieszczeń socjalnych, magazynowych i technicznych – **ZL III.**

Pomieszczenia techniczne zlokalizowane w części zaplecza (PM) są wydzielone ścianami i stropami oddzielenie przeciwpożarowych o stosownej odporności ogniowej.

Przewidywana ilość osób.

hala sportowo – widowiskowa - do 600 osób,

widownia - do 124 osób.

Maksymalna (łącznie) ilość osób w obiekcie nie może przekroczyć 600.

Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń.

Zagrożenie wybuchem pomieszczeń nie występuje.

Podział obiektu na strefy pożarowe.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego obiektu, zapewnienia ewakuacji i ochrony mienia oraz prowadzenia skutecznych działań ratowniczych, obiekt sportowo – widowiskowy dzieli się na następujące strefy pożarowe:

| strefa pożarowa | zakres występowania strefy pożarowej | powierzchnia |
|-----------------|--|-----------------------|
| I | hala sportowo – widowiskowa + widownia | 550,42 m ² |
| II | zaplecze socjalno – techniczne | 193,30 m ² |

Projektowane strefy pożarowe są mniejsze od dopuszczalnych wielkości stref pożarowych określonych w *rozporządzeniu MI [3]*.

Ponadto w obiekcie wydzielone zostały pożarowo następujące pomieszczenia:

- klatka schodowa,
- korytarz na parterze,
- pomieszczenie kotłowni,
- pomieszczenie techniczne (wentylatornia).

Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.

Budynek hali sportowo-widowiskowej podzielony na strefy pożarowe jest zaprojektowany w następujących klasach odporności pożarowej budynku:

strefa pożarowa I - hala sportowa + widownia (jako antresola) jednokondygnacyjna: ... „D” + NRO,
strefa pożarowa II - zaplecze socjalno – techniczne dwukondygnacyjne: ... „D” + NRO,

Wymagania dla elementów oddzielen przeciwpożarowych między strefami pożarowymi.

ściana oddzielająca salę sportowo - widowiskową od zaplecza socjalno – technicznego (I strefę pożarową od II): jest wykonana z pustaków gazobetonowych gr. 24,0 cm oraz przy ścianach zewnętrznych gr. 17,5 cm (ze względu na obudowę drewnianego słupa konstrukcyjnego). Ściana posiada odporność ogniową REI 60. Ściana ta nie oddziela sali sportowej od widowni. Ściany zewnętrzne, z którymi styka się ściana oddzielenia pożarowego, na szerokości 2,0 m i na pełnej wysokości tej ściany, muszą mieć klasę odporności ogniowej EI 60.

W ścianie tej wykonana zostanie wnęka na zestaw hydrant ppoż. + gaśnica na pełną grubość ściany. W związku z tym tył wnęki został zaprojektowany ze ścianki gipsowo – kartonowej o odporności ogniowej EI 60 gr. 12,5 cm dwustronnie obłożonej podwójną płytą g – k z wypełnieniem wełną mineralną. Przepusty instalacyjne należy zabezpieczyć do odporności ogniowej co najmniej EI 60.

strop nad pomieszczeniami socjalnymi, magazynowymi i technicznymi (oddzielający I strefę pożarową od II): jest wykonany jako płyta żelbetowa częściowo pochyła, częściowo pozioma. Strop posiada odporność ogniową REI 30 przez wykonanie otuliny betonowej na zbrojeniu grubości 3,5 cm. Przepusty instalacyjne (kanały wentylacyjne i kominowe) należy zabezpieczyć do odporności ogniowej co najmniej EI 30.

Słupy drewniane przechodzące przez ten strop – w osi 7 – należy obudować poniżej stropu płytami cementowymi do odporności ogniowej EI 30.

ściany oddzielające pomieszczenia techniczne PM (kotłownię i wentylatornię) od zaplecza socjalno – technicznego: są wykonane na pełną wysokość pomieszczeń z bloczków gazobetonowych gr. 24,0 cm. Ściany posiadają odporność ogniową EI 60. Ściany zewnętrzne, z którymi stykają się ściany oddzielenia pożarowego, na szerokości 2,0 m muszą mieć klasę odporności ogniowej EI 60.

ściany oddzielające korytarz komunikacyjny na parterze od innych pomieszczeń zaplecza socjalno – technicznego: są zaprojektowane na pełną wysokość pomieszczeń jako systemowe ściany gipsowo – kartonowe gr. 12,5 cm. Ściany posiadają odporność ogniową REI 30 ze względu na drogę ewakuacyjną z klatki schodowej poprzez ten korytarz.

Uwaga:

Przewiduje się zabezpieczenie miejsca styków ścian oddzielen przeciwpożarowych z zewnętrznymi ścianami ostonowymi do odpowiedniej odporności ogniowej.

Wymagania dla elementów wydzielen przeciwpożarowych w II strefie pożarowej.

Zgodnie z § 216 ust. 1 oraz § 249 ust. 3 rozporządzenia MI [3] dla niżej wymienionych pomieszczeń, które są wydzielonymi strefami pożarowymi, zaprojektowane są następujące ściany, stropy i drzwi o odporności ogniowej:

- klatka schodowa:
 - ściany - REI 60,
 - biegi schodowe i spoczniki - R 30,
 - drzwi - EI 30,
- korytarz komunikacyjny:
 - ściany - REI 30,
 - drzwi - EI 30,
- pomieszczenie kotłowni i wentylatornia:
 - ściany - EI 60,
 - strop - EI 60,
 - drzwi - EI 30.

Odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia dla elementów budowlanych.

Zgodnie z rozporządzeniem MI [3] dla budynku zakwalifikowanego do „D” klasy odporności pożarowej elementy budynku spełniają następujące wymagania w zakresie odporności ogniowej i rozprzestrzeniania ognia:

- główne elementy konstrukcyjne: R 30,

- stropy: REI 30 (stropy między osiami 6 – 7 pod i nad wentylatornią: REI 60 ze względu na stojące na nich ściany REI 60),
- stropodach:
 - elementy konstrukcyjne: nie stawia się wymagań – NRO,
 - pokrycie dachu: NRO, część dolna z materiałów niepalnych,
- ściany zewnętrzne: EI 30,

Hala powinna być wykonana z elementów nierozprzestrzeniających ognia, dlatego też są one zaprojektowane z materiałów niepalnych lub niezapalnych tj. takich, które w obszarze działania źródła ognia mogą lokalnie ulegać spaleniowi według przyjętych kryteriów, natomiast poza tym obszarem lub po usunięciu źródła ognia nie ulegają spaleniowi zgodnie z *rozporządzeniem MI [3]*. W przypadku zabezpieczenia materiału palnego do granicy niezapalności środkiem ogniochronnym w sposób określony w jego aprobach technicznej (świadczenie dopuszczenia), może on być stosowany do budowy jednokondygnacyjnych obiektów zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL I.

Wymagania dla wystroju wnętrz.

W projekcie uwzględniono następujące zasady wykończenia wnętrz:

1. Nie stosuje się materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.
2. Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji nie stosuje się materiałów łatwo zapalnych.
3. Nie należy stosować łatwo zapalnych wykładzin podłogowych w pomieszczeniu magazynu.
4. Wykładziny podłogowe na widowni są trudno zapalne.
5. Fotele na widowni powinny być wykonane z materiałów trudno zapalnych.
6. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane zaprojektowano z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.
7. Posadzkę w magazynie zaprojektowano jako niepalną.
8. Wykończenie ścian w magazynach zaprojektowano jako niepalne.

Warunki ewakuacji.

Z pomieszczeń, w których będą przebywać ludzie, zaprojektowane są bezpieczne wyjścia prowadzące bezpośrednio na zewnątrz, do innej strefy pożarowej, na poziome lub pionowe drogi komunikacji ogólnej zwane drogami ewakuacyjnymi.

Zgodnie z § 238, ust 2, pkt 4 *rozporządzenia MI [3]* z pomieszczenia, w których może znajdować się powyżej 50 osób projektuje się co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne. W związku z powyższym zaprojektowane są 2 sztuki drzwi wyjściowych z sali sportowo – widowiskowej posiadające wymiary 1,80 x 2,00 m otwierane na zewnątrz. Drzwi należy wyposażać w okucia antypaniczne, ponieważ w pomieszczeniu może przebywać powyżej 300 osób.

Z widowni zapewnione są 2 wyjścia do wydzielonej strefy pożarowej – klatki schodowej.

Z klatki schodowej zaprojektowano drzwi wyjściowe o szerokości 1,3 m równe szerokości biegu.

Z pomieszczenia kotłowni zaprojektowane jest wyjście bezpośrednio na zewnątrz obiektu.

W holu na drugim piętrze, który stanowi element klatki schodowej, przewidziane jest jedno wyjście na dach od wnętrza budynku o wymiarach 1,0 x 1,0 m.

Ustalenie długości przejść i dojść ewakuacyjnych.

Zachowane są wymagane przepisami długości przejść w pomieszczeniach, które są następujące:

- widownia - 8,6 m,
- część socjalna - 6,6 m,
- klatka schodowa - 18,7 m.

Zachowane są również wymagane przepisami długości dojść w części zaplecza, które są następujące:

- przy jednym dojściu - 9,9 m.

Wymagania dla dróg ewakuacyjnych.

Korytarze mają wymaganą przepisami szerokość co najmniej 1,40 m i wysokość co najmniej 2,2 m.

Instalacje użytkowe.

Oświetlenie awaryjne i oznakowanie na potrzeby ewakuacji.

Zgodnie z § 181, ust. 2 rozporządzenia MI [3] w sali sportowej, w holach i klatkach schodowych jest wymagane oświetlenie awaryjne. Zgodnie z § 181, ust.1 w/w rozporządzenia przez oświetlenie awaryjne rozumie się zarówno oświetlenie ewakuacyjne jak i oświetlenie bezpieczeństwa.

Zaprojektowane oświetlenie spełnia następujące wymagania przepisów:

Oświetlenie ewakuacyjne wg PN-90/E-02033 [22] jest to rodzaj oświetlenia awaryjnego umożliwiający łatwe i pewne wyjście z budynku w czasie zaniku oświetlenia podstawowego. Spełnia ono następujące warunki:

- W żadnym punkcie powierzchni dróg ewakuacyjnych natężenie oświetlenia nie jest mniejsze niż 1 lx.
- Oświetlenie ewakuacyjne pojawi się w czasie nie dłuższym niż 2 s po zaniku oświetlenia podstawowego.
- Zastosowano oprawy oświetleniowe wyposażone w piktogramy znaków ewakuacyjnych.

Oświetlenie awaryjne, które ma działać w przypadku pożaru, spełnia następujące warunki:

- Źródło zasilania zapewnia dostawę energii w odpowiednio długim czasie (co najmniej 2 godziny).

Drogi ewakuacyjne są oznakowane zgodnie z Polskimi Normami (Polska Norma PN-92/N-01256/02 „Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.”), gdzie określony jest rodzaj i kształt znaków ewakuacyjnych. Przyjęte są następujące zasady:

- W każdym miejscu drogi ewakuacyjnej widoczny jest co najmniej jeden znak ewakuacyjny.
- Lampy ewakuacyjne w obiektach są zaprojektowane na takiej wysokości, aby nie były zasłonięte przez inne osoby, plansze reklamowe, czy elementy architektoniczne budynku oraz elementy wyposażenia, np. regały.
- Znaki ewakuacyjne dobrane są pod względem wielkości tak aby bezwzględnie widoczne były na drodze ewakuacyjnej z określonej odległości widzenia,
- Lampy oznaczające wyjścia projektuje się bezpośrednio nad wyjściami albo tuż obok nich, a lampy kierunkowe znajdują się w miejscach, w których drogi ewakuacyjne zmieniają kierunek.
- Zastosowano oprawy oświetleniowe wyposażone w piktogramy znaków ewakuacyjnych.
- Przewiduje się także umieszczenie znaków ewakuacyjnych fotoluminescencyjnych.
- Dla oświetlenia awaryjnego przewiduje się stosowanie kabli NRO – nierozprzestrzeniające ognia i odporne na działanie wysokiej temperatury – zapewniające ciągłość dostawy energii przez co najmniej 120 min – **pH 120**.

Przeciwpowozarowy wylacznik pradu.

Budynek nalezy wyposazyc w przeciwpowozarowy wylacznik pradu zgodnie z § 23, ust. 6 i 7 rozporzadzenia MSW [4], zabudowany w poblizu glownego wejscia do obiektu.

Wylacznik ten powinien byc w dyspozycji dowodcy akcji ratowniczo-gasnicznej.

Po jego zadzialaniu zostana pozbawione zasilania wszystkie odbiory z wyjatkiem urzadzen, ktore powinny funkcjonowac w czasie pozaru, jak: oswietlenia awaryjnego, instalacji sygnalizacyjno – alarmowej (o ile nie posiada wlasnego, niezaleznego zasilania), napedy klap dymowych (o ile nie posiadaja indywidualnych wyzwalaczy termicznych) itd.

Wymienione urzadzenia sa zasilane kablami o niezapalnej izolacji i odpornymi na dzialanie wysokiej temperatury zapewniajacymi ciaglosc dostawy energii elektrycznej przez co najmniej 2 godziny, posiadajacymi dopuszczenie do stosowania w ochronie przeciwpowozarowej (certyfikat zgodnosci wydany przez Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpowozarowej w Jozefowie). Dotyczy to rowniez instalacji oswietlenia bezpieczenstwa.

W zadnym wypadku bezposrednio po zadzialaniu wylacznika przeciwpowozarowego nie moze nastapic podanie napiecia z innych zrodel na wylaczone obwody.

Zabezpieczenie przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzace przez sciany i stropy oddzielen przeciwpowozarowych (granice stref pozarowych) sa zgodnie z § 268 ust. 4, 5, 6 rozporzadzenia MI [3] zabezpieczone klapami przeciwpowozarowymi odcinajacymi o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej danego stropu lub sciany. Klapy sa sterowane autonomicznie poprzez czujki wykrywania dymu oraz centrale sterujace.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktorych nie obsluguja, sa zgodnie z § 234 ust. 1, 2, 3, 4 rozporzadzenia MI [3] obudowane elementami (sciankami, okladzinami itp.) o odpornosci ogniowej przewidzianej dla scianek dzialowych tych pomieszczen. Przewody wentylacyjne zaprojektowane sa z materialow niepalnych.

Zabezpieczenie przepustow instalacyjnych przechodzacych przez sciany zewnetrzne

Przepusty instalacyjne przechodzace przez sciany i stropy oddzielen przeciwpowozarowych sa zabezpieczone srodkami o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej danej przegrody.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne sciany budynku znajdujace sie ponizej poziomu terenu nalezy zabezpieczyc przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku.

Ochrona odgromowa.

Budynek hali sportowo – widowiskowej zostanie wyposazony w podstawowa ochrona odgromowa zgodnie z nowa Polska Norma [13] z 2001 r. Przy montazu obudowy hali nalezy zapewnic polaczenia metaliczne miedzy elementami scian i dachu.

Techniczne srodki zabezpieczen przeciwpowozarowych.

Podreczny sprzet gasniczy.

Pomieszczenia w obiekcie hali sportowo-widowiskowej sa wyposazone w podreczny sprzet gasniczy i agregaty gasnicze w ilosciach i rodzajach wynikajacych z ich powierzchni, funkcji i rodzaju znajdujacych sie w nich materialow i urzadzen technicznych wg norm okreslonych w §13 rozporzadzenia MSW [4]. Przewidzianych jest 6 gasnic GP – 6Z: w sali sportowej, w czesci zaplecza, kotlowni, na widowni, salach gimnastycznych.

Szczegółowe zasady wyposażenia budynku w sprzęt gaśniczy powinny zostać określone w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i instrukcjach technologiczno – ruchowych.

Wewnętrzna instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.

Obiekt hali sportowo – widowiskowej jest wyposażony w instalację wodociągową przeciwpożarową z punktami poboru wody do celów przeciwpożarowych tj. hydranty Ø25 o jednoczesnej wydajności nie mniejszej niż 1 dm³/s przy nominalnym ciśnieniu nie mniejszym niż 0,2 MPa.

Hydranty zaprojektowane zostały jako zestawy szafkowe zawierające wąż półsztywny długości 30,0 m, prądownicę oraz zawór). Znajdują się one w sali sportowej – 1 szt. i na widowni – 1 szt.

Zasięgiem hydrantu objęta jest cała powierzchnia sali sportowej oraz widowni przyjmując że zasięg jednego hydrantu wynosi 40,0 m.

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa w budynku projektowana jest jako obwodowa z podwójnym zasilaniem.

Ochrona przed zadymieniem.

Klatka schodowa zaprojektowana jest jako wydzielona strefa pożarowa z oddymianiem grawitacyjnym. W tym celu zastosowane są samoczynne urządzenia oddymiające sterowane systemem wykrywania dymu.

W dachu przewidziana jest kłapa oddymiająca o wymiarach 1,30 x 2,00 m o powierzchni czynnej min. 1,54 m², co stanowi 5 % powierzchni klatki schodowej. Kłapa otwierana będzie za pomocą siłownika elektrycznego lub pneumatycznego (z nabojem CO₂) i wyposażona w czujkę wykrywania dymu oraz centralę sterującą z własnym akumulatorem i przyciski ręcznego otwarcia.

Kłapa dymowa ma za zadanie odprowadzenie dymu i ciepła z pomieszczeń objętych pożarem.

Do klatki schodowej zaprojektowano klapę napowietrzającą o wymiarach 1,94 x 1,75 m o powierzchni geometrycznej 3,40 m², co stanowi 130 % powierzchni geometrycznej klapy oddymiającej. Kłapa będzie otwierana siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym (z nabojem CO₂) uruchamianym centralą sterującą.

Wytyczne do adaptacji projektu gotowego dla konkretnej lokalizacji.

Odległości od obiektów sąsiednich wymagane ze względu na ochronę przeciwpożarową.

Budynek hali sportowo – widowiskowej zaprojektowany jest jako obiekt wolnostojący. Zgodnie z § 272 *rozporządzenia MI [3]* należy zachować odległości do sąsiednich budynków min. 8,0 m (wielkość otworów w ścianach nie przekracza 35%). W przypadku niezabudowanych sąsiednich działek należy zachować odległość od granicy działki min. 4,0 m.

Drogi pożarowe.

Do budynku należy zaprojektować drogę pożarową przebiegającą wzdłuż jednego dłuższego boku budynku.

Zaprojektowana droga pożarowa powinna spełniać następujące wymogi:

- minimalna szerokość jezdni - 4,0 m,
szerokość 4,0 m należy utrzymać na odcinku 10,0 m przed i za budynkiem,
- maksymalne pochylenie drogi - 5 %,
- wzdłuż drogi należy wykonać utwardzone pobocze o szerokości - 1,0 m,

- najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi - 11 m,
- odległość drogi od ściany budynku - 5 ÷ 15 m,
- nośność utwardzonej jezdni - 200 kN,
- nacisk na oś samochodu - 100 kN,
- droga pożarowa powinna być drogą przejazdową (mieć drugi wyjazd), lub powinna na swoim zakończeniu posiadać utwardzony plac manewrowy o wymiarach 20,0 x 20,0 m (ewentualnie inne rozwiązanie alternatywne).

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Zewnętrzne zaopatrzenie wodne do celów przeciwpożarowych powinno być zaprojektowane wg rozporządzenia MSWiA [5].

Ponieważ powierzchnia użytkowa hali przekracza 500 m² zaś kubatura przekracza 2500 m³, należy przewidzieć dwa hydranty zewnętrzne o średnicy Dn 80 oraz zapewnić wydajność wodociągu min. 20 dm³/s. Jeżeli powyższy warunek nie będzie mógł być spełniony, należy zaprojektować zbiornik przeciwpożarowy o objętości V= 200 m³ zgodnie z PN-82/B-02857 [31].

Uwagi końcowe.

1. Na podstawie rozporządzenia MSWiA z dn. 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. nr 55, poz. 361) [6]:
 - 1) wszystkie wyroby, materiały, urządzenia i elementy budowlane zabezpieczeń przeciwpożarowych użyte w konstrukcji lub do wykończenia wewnątrz w projektowanym budynku powinny posiadać Certyfikaty zgodności Instytutu Techniki Budowlanej.
 - 2) sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej, techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego powinny posiadać aktualne Certyfikaty zgodności Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej.
2. Wszystkie urządzenia elektryczne, gazowe, parowe powinny mieć niezależnie od wymaganych atestów Dozoru Technicznego uznane przez polskie władze świadectwa dopuszczenia do użytkowania ze względu na bezpieczeństwo obsługi wydane na podstawie Uchwały Rady Ministrów Nr 118 z 1996 roku (U.P. nr 26, poz 180).
3. Podczas odbioru - przekazywania obiektu do eksploatacji wymagane będzie udokumentowanie przed władzami nadzoru budowlanego i Państwowej Straży Pożarnej spełnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej oraz przedłożenie certyfikatów na zastosowane wyroby, materiały, urządzenia i elementy budowlane zabezpieczeń przeciwpożarowych, które zostały użyte w konstrukcji lub do wykończenia wewnątrz, a także sprzęt, urządzenia ochrony przeciwpożarowej i techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego.

W sprawach nie ujętych w niniejszym opracowaniu należy stosować zapisy Polskich Norm.

mgr inż. arch. Grzegorz Miąsko