

**Ogłoszenie o zmianie
w treści zaproszenia do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro**

Dotyczy: Wykonania dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubiatów, gm. Otmuchów

Informuję, że Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubiatów, gm. Otmuchów z dnia 13.05.2016r. zmienia się w sposób następujący:

W punkcie II. Opis przedmiotu zamówienia publicznego akapit drugi otrzymuje brzmienie:

*„Przedmiotowe urządzenia mają być zaprojektowane w technologii z drenażem rozsączającym, które oczyszczają ścieki z budynku lub budynków mieszkalnych i pozwalają na ich odprowadzenie w stanie oczyszczonym do gruntu. **Projektowane oczyszczalnie muszą być zgodne z normą PN-EN 12566-3.***

*Projekty wszystkich lokalizacji muszą być opracowane w oparciu o jedną technologię oczyszczania ścieków (**oczyszczanie bezprądowe**) i jednorodne rozwiązania konstrukcyjne.*

Projekt ma uwzględniać przepustowość zależną od faktycznej liczby mieszkańców nieruchomości. Do sporządzenia bilansu ilościowego należy wykorzystać normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r., nr 8, poz. 70). Dokumentacja musi być zgodna z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

Przedmiotu zamówienia nie można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Posługiwanie się nazwami producentów musi być uzasadnione i zaakceptowane pisemnie przez Zamawiającego. W takim przypadku należy dopuścić w opracowaniu rozwiązania równoważne i dokładnie, za pomocą parametrów zdefiniować kryterium „równoważne”. ”

Pozostałe punkty **Zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro** na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubiatów, gm. Otmuchów z dnia 13.05.2016r. pozostają bez zmian.


BURMISTRZ

mgr inż. Jan Woźniak